



РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

31 мая 2024 г.

№ 7-01-2024

Заместитель прокурора ЗАТО г. Железногорск советник юстиции
Себельдин И.С.

РЕШИЛ:

Провести проверку деятельности МБДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок», МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 31 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 59 «Солнечный», МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 70 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад № 72 «Дельфиненок».

2. Цель проверки: пресечение нарушений федерального законодательства.

3. Основание проверки: план работы прокуратуры города на 1 полугодие 2024 года, поручение прокуратуры края.

4. Предмет проверки: соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, противодействию терроризму.

5. Установить срок проведения проверки: с 03 июня по 02 июля 2024 г.

6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора города Каржаевой А.Е.

7. Привлечь к участию в проверке специалистов МРУ № 51 ФМБА России, ОВО по ЗАТО г. Железногорск, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России».

8. Довести настоящее решение до сведения руководителей образовательных учреждений или лиц, их замещающих.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

И.С. Себельдин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 08668C65FDF7186FEA3925EF26A74480
Владелец Себельдин Игорь Сергеевич
Действителен с 22.03.2024 по 15.06.2025

Прокуратура ЗАТО г. Железногорск
№ Рп-20040046-5-24-20040046

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 23 «Золотой петушок»
(МБДОУ № 23 «Золотой петушок»)
ул. Октябрьская, 41а, г. Железнодорожск,
Красноярский край, 662971
Тел. 8(3919)76 - 59 - 42
ОКПО 50326929
ИНН 2452028823
ОКВД-80.10 85.32
№ 23/168 от 05.06.2024 г.

Заместителю прокурора
ЗАТО г. Железнодорожск
советнику юстиции
Себельдину И.С.

Ответ на Требование

На основании Требования Прокуратуры ЗАТО г.Железнодорожск № Исорг-20040046-676-24/200440046 от 03.06.2024г., сообщаяю, что в техническом Паспорте на здание (сооружение) 1962 г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Золотой петушок» (далее МБДОУ) наличие молниеотводов не предусмотрено.

В соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Министерство энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 280 (далее - Инструкция) здания и сооружения по устройству молниезащиты подразделяются на обычные и специальные (подпункт 2.2.). Детские сады относятся к обычным объектам (таблица 2.1.).

Пунктом 3.1. Инструкции установлено, что комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя (внешнюю молниезащитную систему - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства.

В качестве внешней МЗС для МБДОУ выступают соседние сооружения, находящиеся рядом со зданиями МБДОУ и превышающие его в высоту. Также металлические конструкции кровли, трубы, металлические водосточные трубы здания (сооружения) МБДОУ выполняют функцию естественного молниеотвода.

Кроме этого здания оборудованы заземлением, что на наш взгляд, служит как внутренняя МЗС.

Решение о необходимости устройства молниезащитных мероприятий принимается специализированной проектной организацией путем проведения обследования. В данном случае никакого обследования здания не проводилось.

Кроме того, при проведении проверок надзорными органами в области пожарной безопасности никаких требований к необходимости оборудования МБДОУ дополнительными средствами молниезащиты зданий не предъявлялись.

Заведующий МБДОУ № 23 «Золотой петушок»



Н.О.Вячеславова

Исполнитель: лично
т. 83919 76 59 42
с.т. 8 983 202 87 03