

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» февраля 2025 г., 24250063168417104963

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2  
МЧС России"

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» февраля 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2502/002-24/15-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Красноярский край, г. Железногорск, Красноярская, 49

(место составления предписания)

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» февраля 2025 г., № 2502/002-24/15-В/ПВП, учетный номер проверки 24250063168417104963.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Карабанова Ксения Александровна – старший инспектор отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имени была проведена выездная выездная проверка)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. край Красноярский, г Железногорск, ул Октябрьская, Дом 41Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления проверочных (контрольных) действий по виду адрес (местоположение) выявленных нарушений, в отношении которых составлено, выдано предписание)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" ИНН 2452028823, адрес регистрации юридического лица: 662971, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.41А, -

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «12» февраля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «18» февраля 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, в случае заезда в время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. (Протокол № 66/25-14-5-3 от 14.02.2025 года). Место выявления нарушения: г. Железногорск, ул. Октябрьская, 41 Б  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

**Срок устранения нарушения:**

30.05.2026

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

2. Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. (Протокол № 65/25-14-5-3 от 14.02.2025 года). Место выявления нарушения: г. Железногорск, ул. Октябрьская, 46 Б

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

**Срок устранения нарушения:**

30.05.2026

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

3. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (Протокол № 63/25-14-5-3 от 14.02.2025 года). Место выявления нарушения: Спальные помещения № 21, 22, 23, 24, 25, 26 в здании ул. Октябрьская, 41 Б

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

**Срок устранения нарушения:**

30.05.2026

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

4. В тамбуре эвакуационного выхода № 1 применяются материалы для отделки стен с более высокими показателями чем Г1, В1, Д2, Т2. Место выявления нарушения: Тамбур № 1 ул. Октябрьская, 41 Б

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

30.05.2026

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

5. В тамбуре эвакуационного выхода № 2 применяются материалы для отделки стен с более высокими показателями чем Г1, В1, Д2, Т2. Место выявления нарушения: Тамбур № 2 в здании ул. Октябрьская, 41 Б

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**


30.05.2026

**Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

(указывается в случае устранения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта в его структурной единице, которым установлено требование обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами устранения обязательных требований), требований, содержащихся в документе-основании, с указанием реквизитов документооборота, требований документов, исполнению которых подлежит обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контролирующего (надзорного) органа, являющихся предметом выданной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения организации и осуществления  
ФГПН отдела ФГПН (государственный инспектор ФГКУ  
"Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" по  
пожарному надзору) Карабанова Ксения Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Карабанова Ксения Александровна - Старший инспектор отделения организации и осуществления ФГПН  
отдела ФГПН (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" по  
пожарному надзору), телефон: 83919769713, e-mail: ogpn Ugps2@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих  
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого  
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке  
<https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

